



防爆合格证

证号: SHeXC24.1932X

生产单位: 杭州杭正玮顿运动控制技术有限公司

产品型号: SB-0.4/380Y

产品名称: 矿用隔爆型永磁伺服电动机

防爆标志: Ex db I Mb

主要技术参数: 额定电压: 380V 额定功率: 0.4kW

检验报告编号: 24022286B

说明事项: 1.涉及隔爆面的维修应联系制造商;
2.使用屈服强度 ≥ 640 MPa的紧固件;
3.用户需使用耐受温度高于 90°C 的电缆;
4.需使用合适的变频器;
5.本证可代表型号: SB-0.2/34Y、SB-0.4/34Y。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,符合以下标准:

GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

特发此证

批准:

发证日期: 2024 年 08 月 06 日

有效期至: 2029 年 08 月 05 日

上海煤科检测技术有限公司

国家安全生产上海矿用设备检测检验中心

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

This Certificate is valid for products compatible with the documents and samples approved by SHCT.

地址: 上海市奉贤区南桥镇吴塘路369号

Address: No.369 Wutang Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai, China

防爆合格证查询网址: <https://www.testshm.com>

URL: <https://www.testshm.com>

电话: 021-57437068

Tel: 021-57437068

邮编: 201401

P.C.: 201401



防爆合格证

证号: SHExC24.1933X

生产单位: 杭州杭正玮顿运动控制技术有限公司

产品型号: SB-1.1/380Y

产品名称: 矿用隔爆型永磁伺服电动机

防爆标志: Ex db I Mb

主要技术参数: 额定电压: 380V 额定功率: 1.1kW

检验报告编号: 24022287B

说明事项: 1.涉及隔爆面的维修应联系制造商;
2.使用屈服强度 ≥ 640 MPa的紧固件;
3.用户需使用耐受温度高于 90°C 的电缆;
4.需使用合适的变频器;
5.本证可代表型号: SB-0.55/380Y、SB-0.75/380Y。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,符合以下标准:

GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

特发此证

批准:

发证日期: 2024 年 08 月 06 日

有效期至: 2029 年 08 月 05 日

上海煤科检测技术有限公司

国家安全生产上海矿用设备检测检验中心

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

This Certificate is valid for products compatible with the documents and samples approved by SHCT.

地址: 上海市奉贤区南桥镇吴塘路369号

Address: No.369 Wutang Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai, China

电话: 021-57437068

Tel: 021-57437068

防爆合格证查询网址: <https://www.testshm.com>

URL: <https://www.testshm.com>

邮编: 201401

P.C.: 201401



防爆合格证

证号: SHExC24.1934X

生产单位: 杭州桢正玮顿运动控制技术有限公司

产品型号: SB-4.0/380Y

产品名称: 矿用隔爆型永磁伺服电动机

防爆标志: Ex db I Mb

主要技术参数: 额定电压: 380V 额定功率: 4.0kW

检验报告编号: 24022288B

说明事项: 1.涉及隔爆面的维修应联系制造商;
2.使用屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件;
3.用户需使用耐受温度高于 90°C 的电缆;
4.需使用合适的变频器;
5.本证可代表型号: SB-2.2/380Y、SB-3.8/380Y。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,符合以下标准:

GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

特发此证

批准:

发证日期: 2024年08月06日

有效期至: 2029年08月05日

上海煤科检测技术有限公司

国家安全生产上海矿用设备检测检验中心

检测专用章

检验检测专用章

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

This Certificate is valid for products compatible with the documents and samples approved by SHCT.

地址: 上海市奉贤区南桥镇吴塘路369号

Address: No.369 Wutang Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai, China

电话: 021-57437068

Tel: 021-57437068

防爆合格证查询网址: <https://www.testshm.com>

URL: <https://www.testshm.com>

邮编: 201401

P.C.: 201401



防爆合格证

证号: SHEXC24.1935X

生产单位: 杭州杭正玮顿运动控制技术有限公司

产品型号: SB-7.5/380Y

产品名称: 矿用隔爆型永磁伺服电动机

防爆标志: Ex db I Mb

主要技术参数: 额定电压: 380V 额定功率: 7.5kW

检验报告编号: 24022289B

说明事项: 1.涉及隔爆面的维修应联系制造商;
2.使用屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件;
3.用户需使用耐受温度高于 90°C 的电缆;
4.需使用合适的变频器;
5.本证可代表型号: SB-5.5/380Y、SB-7.4/380Y。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,符合以下标准:

GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

特发此证

批准:

发证日期: 2024 年 08 月 06 日

有效期至: 2029 年 08 月 05 日

上海煤科检测技术有限公司

国家安全生产上海矿用设备检测检验中心

检验检测专用章

检测专用章

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

This Certificate is valid for products compatible with the documents and samples approved by SHCT.

地址: 上海市奉贤区南桥镇吴塘路369号

Address: No.369 Wutang Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai, China

电话: 021-57437068

Tel: 021-57437068

防爆合格证查询网址: <https://www.testshm.com>

URL: <https://www.testshm.com>

邮编: 201401

P.C.: 201401